

Padova, 24 Aprile 2026

spett.
Tecnova Group s.r.l.
via Al Idrisi, 2/T
95041 Caltagirone (CT)

P.I. 05086260873

Oggetto: analisi su camera di prova standard secondo UNI EN 16516 per la determinazione delle emissioni di Composti Organici Volatili (VOC) dai materiali da costruzione.

Sulla base dei campioni pervenuti da parte di Tecnova Group s.r.l. presso la nostra sede ed accuratamente analizzati con test sull'emissività di prodotto effettuata dal giorno 23/03/2026 al giorno 24/04/2026 dai laboratori COSMOB di Montelabbate (PU) ed eseguiti su camera di prova secondo UNI EN 16516 (test report n. 025626-03.1);

si attesta

il soddisfacimento da parte del **rivestimento termico a base di sughero riciclato Isokortex** dei requisiti emissivi minimi atti a garantire la salubrità di prodotto richiesta a livello europeo ai materiali da costruzione; nello specifico

si dichiara

- che il prodotto analizzato soddisfa i Criteri Ambientali Minimi (CAM) base del PANGPP (DM MASE 24/11/2025) di cui al capitolo "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" punto 2.4.1 e alla relativa tabella, nonché i criteri premianti del DM medesimo di cui al capitolo "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" punto 3.2.6 e alla relativa tabella;
- che il prodotto rientra nella classe di certificazione A+ relativa alla normativa francese di cui al Decrèt 321/2011;
- che il prodotto NON risulta validabile secondo il protocollo Biosafe®.

Cordiali saluti.



Bio-Safe s.r.l.